

مواصفات المقابس الكهربائية

"وفقاً للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة"

- ضرورة احتواء فتحات المقبس على غوالق.
- ضرورة احتواء المقبس على ملابس أرضي لحماية الأشخاص من الصواعق الكهربائية.
- ضرورة احتواء المقبس على مفتاح لفصل الكهرباء تماماً عن الأطراف المكهربة.
- ضرورة احتواء القابس "الفيش المتصل بالجهاز" من الداخل على حاجز مكوّن من مادة عازلة لفصل الأجزاء المعدنية ذات القطبية المختلفة على أن يكون الحاجز جزءاً من الفيش.
- ضرورة احتواء القابس "الفيش المتصل بالجهاز" على مصهر "فيوز" يتحمل تياراً حتى (١٣) أمبير كحماية إضافية للجهاز الكهربائي. وأن تكون قاعدة وغطاء القابس المرن من مادة مطاطية أو عازلة خالية من التشققات.